

Приложение № 7
к приказу Роспотребнадзора
от 20.07.2026 № 578

ФОРМА

поле для
нанесения
QR-кода

Проверочный лист
(список контрольных вопросов, ответы на которые
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым
лицом обязательных требований), применяемый Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека, ее территориальными органами
и федеральными государственными учреждениями при проведении
планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового
осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального
государственного санитарно-эпидемиологического контроля
(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих
холодное и (или) горячее водоснабжение
с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем
холодного (горячего) водоснабжения

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа:

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

5. Дата заполнения проверочного листа:

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируруемыми лицами (далее – контролируемое лицо):

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа:

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

(Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ)

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

№	Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований	Ответы на вопросы				Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов
		Да	Нет	Неприменимо	Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «Неприменимо»)	
1.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения?					часть 1 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации; пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ)
2.	Имеется ли у контролируемого лица проект зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) источника питьевого и (или) хозяйственно-бытового (источников) водоснабжения?					пункт 1.11 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

						от 14.03.2002 № 10¹ (далее – СанПиН 2.1.4.1110 – 02); пункты 1.1.1, 1.1.3 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.2625-10 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 № 45² (далее – СанПиН 2.1.4.2625-10); пункты 105, 148, 154 СанПиН санитарных правил и норм 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
--	--	--	--	--	--	---

¹ Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный № 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

² Зарегистрировано Минюстом России 18.06.2010, регистрационный № 17592; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.01.2019 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 11.02.2019, регистрационный № 53744), от 30.12.2020 № 45 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный № 61934), от 28.02.2022 № 8 (зарегистрировано Минюстом России 25.04.2022, регистрационный № 68323), от 17.01.2024 № 1 (зарегистрировано Минюстом России 26.01.2024, регистрационный № 76996), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

						производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противо-эпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3 ³ (далее – СанПиН 2.1.3684-21)
3.	Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО источника (источников) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам?					пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
4.	Установлены ли контролируемым лицом границы ЗСО источника (источников) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации?					пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
5.	Спланирована ли контролируемым лицом территория первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10;

³ Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 № 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный № 64146), от 14.12.2021 № 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный № 66692), от 14.02.2022 № 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный № 67331), от 15.11.2024 № 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный № 80808), от 17.06.2025 № 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный № 83049), от 25.06.2025 № 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный № 83059), от 29.12.2025 № 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный № 84840), от 12.02.2026 № 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный № 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

	пределы?					пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
6.	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение территории первого пояса ЗСО (территория 1А пояса ЗСО)?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
7.	Обеспечена ли контролируемым лицом территория первого пояса ЗСО охраной?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
8.	Имеют ли у контролируемого лица дорожки к сооружениям, расположенным на территории первого пояса ЗСО, твердое покрытие?					пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
9.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение на территории первого пояса ЗСО объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений?					пункты 3.2.1.2, 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.1, 4.3.1 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
10.	Оборудованы ли контролируемым лицом здания, расположенные на территории первого пояса ЗСО, канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО?					пункты 3.2.1.3, 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
11.	Оборудованы ли контролируемым лицом					пункт 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-

	водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов?					02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
12.	Оборудованы ли контролируемым лицом все водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО?					пункт 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
13.	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение акватории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения буями и другими предупредительными знаками?					пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
14.	Установлены ли контролируемым лицом бакены с освещением на судоходных водоемах?					пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
15.	Соблюдается ли контролируемым лицом режим использования территории 2 пояса ЗСО для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения?					пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21
16.	Соблюдается ли контролируемым лицом режим использования 3 пояса ЗСО для источников питьевого					пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105

	и хозяйственно-бытового водоснабжения?					СанПиН 2.1.3684-21
17.	Имеется ли у контролируемого лица, осуществляющего водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, разработанная и согласованная с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды?					части 5–7 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ); пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 5 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 № 10 (далее – Правила от 06.01.2015 № 10)
18.	Обеспечивает ли контролируемое лицо, производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды по программе производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды в соответствии с частями 1–4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ?					части 1–4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 77, 79, приложения 2–4 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10
19.	Имеются ли у контролируемого лица протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды, горячей воды, выполненных юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии					части 1–4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 77, 79, приложения 2-4 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 19 Правил от 06.01.2015 № 10

	с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, а также с программой производственного контроля?					
20.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение промывки и дезинфекции при вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций на таких системах, с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой (горячей) воды?					пункты 82, 83 СанПиН 2.1.3684-21
21.	Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие места расположения водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения требованиям, установленными пунктами 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21?					пункты 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21
22.	Имеет ли у контролируемого лица надземная часть водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника?					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21
23.	Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение территории вокруг каптажного сооружения?					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21
24.	Оборудовано ли контролируемым лицом					пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21

	каптажное сооружение отмо́стками с уклоном в сторону водоотводной канавы?					
25.	Соблюдаются ли контролируемым лицом ограничения, установленные нормативными требованиями к видам хозяйственной деятельности в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения?					пункт 88 СанПиН 2.1.3684-21
26.	Проводится ли контролируемым лицом чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения с периодичностью не реже одного раза в год?					пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21
27.	Проводится ли контролируемым лицом дезинфекция водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды после каждой их чистки или ремонта?					пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21
28.	Обеспечено ли контролируемым лицом проведение тампонажа нецентрализованного источника водоснабжения при ликвидации водоисточника?					пункт 90 СанПиН 2.1.3684-21
29.	Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления					пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21

	у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний?					
30.	Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации?					статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9-11 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ; пункт 64 СанПиН 3.3686-21
31.	Занесены ли контролируемым лицом данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки работников?					пункт 62 СанПиН 3.3686-21
32.	Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, занятых в работах на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей?					статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21
33.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры в целях предупреждения возникновения и					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее – Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ); пункт 58 СанПиН

	распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					3.3686-21; пункты 4, 6 и 8 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников. предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» ⁴ (далее – Порядок № 29н); приказ Минтруда
--	---	--	--	--	--	--

⁴ Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 № 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный № 67206), от 02.10.2024 № 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный № 79994), от 29.04.2026 № 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный № 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

						России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н «Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры»⁵ (далее – приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н)
34.	Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний?					статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6 и 20 Порядка № 29н; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 № 988н/1420н
35.	Обеспечивается ли контролируемым лицом ежемесячная передача в электронном виде не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за					подпункт «г» пункта 23 Правил от 06.01.2015 № 10

⁵ Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный № 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

отчетным. В территориальный орган Роспотребнадзора сведений о результатах лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля из источников водоснабжения (если в отношении воды, забранной из такого источника, не осуществляется водоподготовка), перед подачей воды в распределительную сеть и в распределительной сети, указанных в программе производственного контроля?					
--	--	--	--	--	--

(должность, фамилия и инициалы должностного лица,
проводящего контрольное (надзорное) мероприятие
и заполняющего проверочный лист)

(подпись)